

Инновационно-испытательный центр
«Строительство и реставрация»
ООО «АЖИО»

Юридический адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 19, офис 101
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Автомобильная, д. 9, лит. А1
Тел./факс (812) 388-97-18, (812) 476-28-97 e-mail: info@agioproekt.ru
Аттестат ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Центральному Федеральному округу»
№ СТ-0235 действителен до 02 апреля 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01
от 13.01.2015 г.

Заказчик – ООО «АЛЬФАПОЛ»

Изделие (материал) – образцы-балки 4x4x16см

Количество образцов -12 шт

Условия хранения образцов: 28 в н.у., 28 суток в агрессивной среде.

Наименование	Дата заливки	Дата испытания	НД на метод испытания	Предел прочности на сжатие, МПа
АЛЬФАПОЛ К АС толуол	31.10.2014	25.12.2014	ГОСТ 10180-90	50,3
АЛЬФАПОЛ К АС ацетон	31.10.2014	25.12.2014	ГОСТ 10180-90	55,4
АЛЬФАПОЛ К АС бензин (бр.2)	31.10.2014	25.12.2014	ГОСТ 10180-90	53,5
АЛЬФАПОЛ К контрольный	31.10.2014	25.12.2014	ГОСТ 10180-90	54,8

Инженер-технолог Рябова А.А.

