

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЙ
(ФГБОУ ВПО ПГУПС)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

«ПРОЧНОСТЬ»

Аттестат ФГУ «ТЕСТ – Санкт-Петербург»

№ SP01.01.116.074

Действителен до 16 июня 2016г.

Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, тел. 310-43-82,

Фактический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., 9

Кафедра «Прочность
материалов и конструкций»
Механическая лаборатория
им. проф. Н. А. Белелобского
Тел. (812) 457-82-00

Кафедра «Строительные
материалы и технологии»
Лаборатория стандартных
испытаний (ЛСИ)
Тел. (812) 310-43-82
Факс (812) 571-23-53

Приложение к протоколу № 3986 от 11.07.2012г. (письмо-заказ вх. № 454 от 10.07.2012 г.)

11.07.2012г. № 480 /251-ИЦ

Генеральному директору
ООО «АЛЬФАПОЛЬ»

На № б/н от 10.07.2012г.

Испытания по методике ГОСТ 13087-81
"Бетоны. Методы определения истираемости"

№ п/п	Наименование материала	Дата изготовления образцов	Дата испытания образцов	Вид абразива	Истираемость, г/см ²	Средняя величина истираемости, г/см ²
1	2	3	4	5	6	7
1	АЛЬФАПОЛ КС	-	11.07.12	Ш.З. 16Л24	0,34	0,33
2		-"	-"		0,28	
3		-"	-"		0,37	



Руководитель
ИЦ «ПРОЧНОСТЬ» ФГБОУ ВПО ПГУПС

Исполнитель

К.В.Гуляев

Я.Л.Бежнать