



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0236

Срок действия с 18.05.2020г. до 18.05.2023г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: **Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Автомобильная, д.9, литер А, Тел. +7 812 371 97 96, факс: +7 812 371 29 11
E-mail: alfapol@alfapol.ru**

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: **Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Автомобильная, д.9, литер А, Тел. +7 812 371 97-96, факс: +7 812 371 29 11
E-mail: alfapol@alfapol.ru**

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»
ОГРН 1156196035159, Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.
Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,
E-mail: info@testflame.com сайт: <https://fire2ctrl.com>

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Смеси сухие бетонные напольные марки АЛЬФАПОЛ™
на основе магнезита, выпускаемые по ТУ 5745-002-56234968-2005
Код ОКПД-2: 23.64.10.110 Серийный выпуск**

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
**Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ): негорючий материал по ГОСТ 30244-94, Класс пожарной
опасности строительного материала КМ0 (табл.3, 123-ФЗ);
смеси сухие бетонные напольные марки АЛЬФАПОЛ™ на основе магнезита
допускаются к применению для конструкций с классом пожарной опасности К0 в
зданиях с классом конструктивной пожарной опасности здания С0 и ниже (табл.6,
табл.22 123-ФЗ)**

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ДВ/П301/75 от 14.05.2020г., Испытательная лаборатория
«СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от
09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5745-002-56234968-2005

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRE-CONTROL" № 740054. В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении условий сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

Подпись

О. Е. Карпова
Ф.И.О.

№ **0000707**