

Инновационно-испытательный центр
«Строительство и реставрация»
ООО «АЖИО»

Юридический адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 19, офис 101
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Автомобильная, д. 9, лит. А1
Тел./факс (812) 388-97-18, (812) 476-28-97 e-mail: info@agioproekt.ru
Аттестат ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Центральному Федеральному округу»

№ СТ-0235

действителен до 02 апреля 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 253
от 21.02.2014 г.

Заказчик – ООО «АЛЬФАПОЛ»

Изделие (материал) – образцы-балки 4x4x16см

Количество образцов -6 шт

Условия хранения образцов : **28 суток в н.у., затем 365 суток в воде**

Наименование	Дата заливки	Дата испытания	НД на метод испытания	Предел прочности на изгиб, МПа	Предел прочности на сжатие, МПа
АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый	15.01.13	21.02.14	ГОСТ 10180-90	16,6	54.4
АЛЬФАПОЛ ВК	14.01.13	21.02.14	ГОСТ 10180-90	12,2	64.1



Инженер-технолог Рябова А.А.